

15.05.2017 № 107/05/17-У

На № _____ от _____

Дата поступления запроса: 10.05.2017 год.

Текст запроса от участника:

Наша компания занимается проработкой заявки на поставку силового оборудования для объекта «Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино»

В процессе проработке у нас появились вопросы.

Если есть возможность, прошу прояснить следующее:

- имеется документация на ШУЗ, но нет информации, нужно ли его ставить в БМЗ и учитывать ли его в расчете? Если нужно, то где он стоит: в каждом БМЗ или только в одном из БМЗ (тогда надо знать в каком);

- по шкафам ШК: они отмечены на планах, но на них нет никакой информации, т.е. нет возможности определить его габариты и стоимость.

Прошу сообщить информацию, для предоставления полного технико-коммерческого предложения для заказчика.

Ответ:

1. ШУЗ представляют собой Шкафы местного управления подсиловыми затворами, которые располагаются под каждым из силосов. Эти шкафы обозначены в документе 7 17 13 06-ВО-П1 Ведомость объемов и стоимости.XLS, позиции В3.2 (18 шт.) и Г3.2 (15 шт.). Спецификация оборудования, которое входит в наполнение данных шкафов, указана в документе 7 17 13 06-СО-П1 Спецификация Оборудования.pdf, типовая схема Р3.

2. ШК представляют собой коммуникационные шкафы. Сами шкафы, как и входящее в их состав оборудование, определены в документе 7 17 13 06-ВО-П2 Ведомость объемов и стоимости.xls, позиции В1, В2, В3 и В4.

Генеральный директор



А.Н. Гордеев